

Общество с ограниченной ответственностью
Центрмонтажавтоматика

Общество с ограниченной ответственностью
Центрмонтажавтоматика

Закладная конструкция ЗК4-162-87 уст.2 ст20

ЗК 4-162-87
ПАСПОРТ

№

Закладная конструкция ЗК4-162-87 уст.2 ст20

ЗК 4-162-87
ПАСПОРТ

№

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Закладная конструкция по ЗК4-161-87 (ЗК4-161-85) расширитель предназначена для установки термопреобразователей, термометров и других приборов на горизонтальном или вертикальном трубопроводе

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см) 6,4(64)
Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей

Температура рабочей среды, град не более 120
Температура окружающей среды, град от -40 до +40
Материал ст20
Климатическое исполнение У1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Закладная конструкция ЗК4-162-87 уст.2 ст20

Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ЗК 4-162-87 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют ЗК 4-162-87 признаны годными к эксплуатации.

Контролёр _____

Дата выпуска _____

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО Центрмонтажавтоматика
300016, Тула, ул. Новотульская,16
(4872)28-10-21, info.tzma@gmail.com,

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Закладная конструкция по ЗК4-161-87 (ЗК4-161-85) расширитель предназначена для установки термопреобразователей, термометров и других приборов на горизонтальном или вертикальном трубопроводе

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное рабочее давление, МПа(кг/см) 6,4(64)
Рабочая среда - нейтральная к материалам основных деталей

Температура рабочей среды, град не более 120
Температура окружающей среды, град от -40 до +40
Материал ст20
Климатическое исполнение У1

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Закладная конструкция ЗК4-162-87 уст.2 ст20

Паспорт, 1 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес

4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.

Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ЗК 4-162-87 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации-18 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки его с предприятия изготовителя.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделия соответствуют ЗК 4-162-87 признаны годными к эксплуатации.

Контролёр _____

Дата выпуска _____

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО Центрмонтажавтоматика
300016, Тула, ул. Новотульская,16
(4872)28-10-21, info.tzma@gmail.com,

